

АКТ
Общего осмотра здания

г. Железногорск

« 15 » апреля 2021г.

ДОМ № 90/2 по ул. Мичуринская ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ»

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе исполнительного директора ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» Куркиной Т.М., и.о. начальника ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е.Н., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Нечаевой Н.В., глав.энергетика ООО «ЖКУ» Никульникова Н.И., инженера по тепловым установкам ООО «ЖКУ» Осипенко И.О., исполнительного директора ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» Булгаковой Н.М. произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результата осмотра частей зданий и конструкций

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1.Фундаменты	<i>хорошо</i>	
2.Стены	<i>хорошо</i>	
3.Цоколь	<i>хорошо</i>	
4.Фасады	<i>ремонт шпатель шпатель кв 33,9 - 132 м.кв.</i>	
5.Прямки	<i>хорошо</i>	
6.Спуск в подвал	<i>хорошо</i>	
7.Крыши	<i>хорошо</i>	
8.Козырьки 9-х этажей	<i>хорошо</i>	
9.Козырьки входов в подъезд	<i>хорошо</i>	
10. Балконные плиты	<i>хорошо</i>	
11.Покрытия	<i>хорошо</i>	
12.Полы	<i>хорошо</i>	
13.Перегородки	<i>хорошо</i>	
14.Окна	<i>хорошо</i>	
15.Двери	<i>хорошо</i>	

16. Лестницы	урв	
17. Отмостка	урв	
18. Подходы и тротуары	урв	
19. Центральное отопление	частичная ревизия для трубопровода	
20. Горячее водоснабжение	частичная ревизия для трубопровода	
21. Водопровод	частичная ревизия для трубопровода	
22. Канализация	урв	
23. Газооборудование		
24. Вентиляция	урв	
25. Электрооборудование	урв	
26. Лифты		
27. Крыльца		
28. Радио и телевизионные устройства		
29. Водоотводящие устройства	урв	
30. Стойки под козырьки		

С фактами, изложенными в акте,
согласен:

сы и до дому Куликов Виктор Иванович Ф.И.О., подпись

Подписывая настоящий акт и прочее, даю свое согласие на сбор, обработку, использование и хранение персональных данных, согласно ФЗ-152 от 27.07.2006г. «О персональных данных»

Подписи:

1. _____ Куркина Т.М.
2. _____ Лашкова Е.Н.
3. _____ Нечаева Н.В.
4. _____ Булгакова Н.М.
5. _____ Осипенко И.О.
6. _____ Никульников Н.И.