

**АКТ
Общего осмотра здания**

г. Железнодорожск

« 15 » апреля 2021г.

ДОМ № 92/5 по ул. Минина **ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ»**

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе исполнительного директора ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» Куркиной Т.М., и.о. начальника ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е.Н., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Нечаевой Н.В., глав.энергетика ООО «ЖКУ» Никульникова Н.И., инженера по тепловым установкам ООО «ЖКУ» Осипенко И.О., исполнительного директора ООО «УЮТНЫЙ ДОМ» Булгаковой Н.М. произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результата осмотра частей зданий и конструкций

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1.Фундаменты	<i>урб</i>	
2.Стены	<i>урб</i>	
3.Цоколь	<i>урб</i>	
4.Фасады	<i>урб</i>	
5.Прямки	<i>урб</i>	
6.Спуск в подвал	<i>урб</i>	
7.Крыши	<i>ремонт кровли на л. 13, 14, 15, 43, 44, 45, 58, 59, 60 - 780 м²</i>	
8.Козырьки 5-х этажей	<i>ремонт кровли козырьков балконов на л. 13, 58 - 10 м²</i>	
9.Козырьки входов в подъезд	<i>уменьшение кровли на л. 58 - 65 м²</i>	
10. Балконные плиты	<i>урб</i>	
11.Покрытия	<i>урб</i>	
12.Полы	<i>урб</i>	
13.Перегородки	<i>урб</i>	
14.Окна	<i>урб</i>	
15.Двери	<i>урб</i>	

16. Лестницы	урв	
17. Отмостка	урв	
18. Подходы и тротуары	урв	
19. Центральное отопление	удов	
20. Горячее водоснабжение	удов	
21. Водопровод	удов	
22. Канализация	удов	
23. Газооборудование		
24. Вентиляция	удов	
25. Электрооборудование	удов	
26. Лифты		
27. Крыльца	урв	
28. Радио и телевизионные устройства		
29. Водоотводящие устройства	урв	
30. Стойки под козырьки		

С фактами, изложенными в акте,
согласен:

Содственик кв 53 Олешч Ст. И.И. Ф.И.О., подпись

Подписывая настоящий акт и прочее, даю свое согласие на сбор, обработку, использование и хранение
персональных данных, согласно ФЗ-152 от 27.07.2006г. «О персональных данных» И.И.

Подписи:

1. _____ Куркина Т.М.
2. _____ Лашкова Е.Н.
3. _____ Нечаева Н.В.
4. _____ Булгакова Н.М.
5. _____ Осипенко И.О.
6. _____ Никульников Н.И.