

**АКТ  
Общего осмотра здания**

г. Железногорск

« 15 » апреля 2021 г.

**ДОМ № 1/3** по ул. Симбирская ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ»

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе исполнительного директора ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ» Куркиной Т.М. и.о. начальника ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е.Н., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Нечаевой Н.В., глав.энергетика ООО «ЖКУ» Никульникова Н.И., инженера по тепловым установкам ООО «ЖКУ» Осипенко И.О., исполнительного директора ООО «КОМФОРТНЫЙ ДОМ» Чупруновой И.В., произвели осмотр вышеуказанного строения.

**Результата осмотра частей зданий и конструкций**

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1.Фундаменты	<i>ураб</i>	
2.Стены	<i>ураб</i>	
3.Цоколь	<i>ураб</i>	
4.Фасады	<i>ремонт шпаклевки пб 14, 106, 80, 5 - 209 м.кв.</i>	
5.Приямки	<i>ураб</i>	
6.Спуск в подвал	<i>ураб</i>	
7.Крыши	<i>ураб</i>	
8.Козырьки 9-х этажей	<i>ремонт правки козырьков балконов пб 106, 108 - 15 м<sup>2</sup></i>	
9.Козырьки входов в подъезд	<i>ураб</i>	
10. Балконные плиты	<i>ураб</i>	
11.Покрытия	<i>ураб</i>	
12.Полы	<i>ураб</i>	
13.Перегородки	<i>ураб</i>	
14.Окна	<i>ураб</i>	
15.Двери	<i>ураб</i>	

16. Лестницы	удов	
17. Отмостка	удов	
18. Подходы и тротуары	удов	
19. Центральное отопление	удов	
20. Горячее водоснабжение	удов	
21. Водопровод	удов	
22. Канализация	удов	
23. Газооборудование		
24. Вентиляция	удов	
25. Электрооборудование	удов	
26. Лифты		
27. Крыльца	удов	
28. Радио и телевизионные устройства		
29. Водоотводящие устройства	удов	
30. Стойки под козырьки		

С фактами, изложенными в акте,

согласен: 14 Ермикина Елена Владимировна



Ф.И.О., подпись

Подписывая настоящий акт и прочее, даю свое согласие на сбор, обработку, использование и хранение персональных данных, согласно ФЗ-152 от 27.07.2006г. «О персональных данных» ЕВ

**Подписи:**

1. \_\_\_\_\_ Куркина Т.М.
2. \_\_\_\_\_ Лашкова Е.Н.
3. \_\_\_\_\_ Нечаева Н.В.
4. \_\_\_\_\_ Чупрунова И.В.
5. \_\_\_\_\_ Осипенко И.О.
6. \_\_\_\_\_ Никульников Н.И.